COMM. D'AGGLO DU BOULONNAIS

MAIRIE DE WIMEREUX
COURRIER ARRIVÉ LE
18 AOUT 2026

MAIRIE DE WIMEREUX
MAIRIE
62930 WIMEREUX
N°

Arras, le 14 août 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00301319**		**Prélevé le :**	vendredi 31 juillet 2026 à 11h00
Unité de gestion		0289	COMM. D'AGGLO DU BOULONNAIS	**par :**	LEB
Installation	UDI	000867	WIMEREUX	**Type visite :**	AA
Point de surveillance	P	0000002074	R.M CENTRE VILLE	**Commune :**	WIMEREUX
Localisation exacte	évier cuisine 2 PLACE ROI ALBERT 1ER office du tourisme				

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	16,6 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	919 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,38 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,43 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A_2 Code SISE de l'analyse : 00301004 Référence laboratoire : LSE2607-36147

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,32 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	440,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	36,05 °f				
Titre hydrotimétrique	41,55 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer total	31 µg/L				200,00
MINERALISATION					
Chlorures	45,90 mg/L				250,00
Sulfates	96,00 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,6 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,50 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00301319)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par¶
délégation¶
Le responsable du Département Santé ¶
Environnementale du Pas-de-Calais¶



¶
Eric BEMBEN¶