Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS - DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

COMM. D'AGGLO DU BOULONNAIS

Arras, le 30 septembre 2026

MAIRIE DE WIMEREUX
MAIRIE

62930 WIMEREUX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00302073**	
Unité de gestion		0289	COMM. D'AGGLO DU BOULONNAIS
Installation	UDI	000867	WIMEREUX
Point de surveillance	P	0000002074	R.M CENTRE VILLE
Localisation exacte	mairie cuisine		

Prélevé le : lundi 14 septembre 2026 à 11h43
par : CAR
Type visite : AA
Commune : WIMEREUX

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	17,1 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIOUE					
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	921 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,43 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,49 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A_2 Code SISE de l'analyse : 00301759 Référence laboratoire : LSE2609-34980

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,19 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	392,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	32,10 °f				
Titre hydrotimétrique	41,11 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer total	21 µg/L				200,00
MINERALISATION					
Chlorures	49,80 mg/L				250,00
Sulfates	103,00 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,56 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,01 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	0,50 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				

Bactéries coliformes /100ml-MS		<1	n/(100mL			0
Entérocoques /100ml-MS		<1	n/(100mL		0	
Escherichia coli /100ml - MF		<1	n/(100mL		0	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302073)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN