Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS -
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

MAIRIE DE WIMEREUX
COURRIER ARRIVÉ LE
19 OCT. 2026

COMM. D'AGGLO DU BOULONNAIS

MAIRIE DE WIMEREUX
MAIRIE

62930 WIMEREUX

Arras, le 16 octobre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00302182**		**Prélevé le :**	vendredi 18 septembre 2026 à 12h23
Unité de gestion		0289	COMM. D'AGGLO DU BOULONNAIS	**par :**	LEB
Installation	UDI	000867	WIMEREUX	**Type visite :**	AA
Point de surveillance	P	0000002074	R.M CENTRE VILLE	**Commune :**	WIMEREUX
Localisation exacte			OFFICE DU TOURISME 2 RUE ROI ALBERT 1ER EVIER CUISINE		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	16,1 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	927 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,46 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,52 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A_2 Code SISE de l'analyse : 00301868 Référence laboratoire : LSE2609-34685

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,89 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	428,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	35,10 °f				
Titre hydrotimétrique	40,84 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer total	53 µg/L				200,00
MINERALISATION					
Chlorures	47,60 mg/L				250,00
Sulfates	99,00 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,9 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,01 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	0,50 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
e-mail : ars-hdf-sse62@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302182)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais

Eric BEMBEN